



AVVISO INDIZIONE PROCEDURA TELEMATICA PER AFFIDAMENTO DIRETTO

Oggetto: Affidamento diretto, previa acquisizione di preventivi, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) L.120 del 11.09.2020 di conversione del D.L. 16.07.2020 n. 76, della fornitura, installazione, manutenzione triennale di gruppi elettrogeni.

L'ATS Val Padana, con sede in Mantova, via dei Toscani 1, ha provveduto ad indire una procedura ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) L. 120 del 11.09.2020 di conversione del D.L. 16.07.2020 n. 76, sulla piattaforma MEPA, come di seguito descritta:

Oggetto della procedura	Criterio di aggiudicazione	Valore complessivo a base d'asta (IVA esclusa)
Procedura di affidamento diretto, previa acquisizione di preventivi, di: - Fornitura, installazione e manutenzione triennale full risk di n. 3 gruppi elettrogeni presso la sede di via San Sebastiano, 14 CREMONA e - Manutenzione triennale full risk di n. 2 gruppi elettrogeni esistenti presso la sede di via dei Toscani, 1 MANTOVA Durata: 3 anni a partire presumibilmente dal 01/04/2021	criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art.36, comma 9 bis, del d.lgs. n. 50/2016.	€ 43.000,00

CARATTERISTICHE GRUPPI ELETTOGENI:

Fornitura, installazione e manutenzione full-risk di n. 3 gruppi elettrogeni presso la sede di CREMONA:

Gruppo Elettrogeno N°1

400V Trifase + N, 1500 g/1', 50 Hz, per servizio di emergenza rete con carichi variabili secondo ISO 8528 con le seguenti caratteristiche:

Potenza elettrica emergenza 33kVA – 26.4 kW cos ϕ 0.8

Potenza elettrica continua 30 Kva – 24 kW cos ϕ 0.8

Gruppo Elettrogeno N°2

Gruppo Elettrogeno 400V Trifase + N, 1500 g/1', 50 Hz tipo "PROTEO 1" PIW 75, per servizio di emergenza rete con carichi variabili secondo ISO 8528 con le seguenti caratteristiche:

Potenza elettrica emergenza 82,5 kVA – 66 kW cos ϕ 0.8

Potenza elettrica continua 75 kVA – 60 kW cos ϕ 0.8

Gruppo Elettrogeno N°3

Gruppo Elettrogeno 400V Trifase + N, 50 Hz, per servizio di emergenza rete con carichi variabili, con le seguenti caratteristiche:

Potenza elettrica da 30 kVA

Manutenzione full-risk n. 2 gruppi elettrogeni presso la sede di Mantova:

Gruppo Elettrogeno N°1

Anno Installazione 2013

Modello FDTC132

Marca COELMO

Potenza kVA 350 PRP Cos ϕ 0,8 coll. Y+N

Volts 400 Ampere 505 Hz 50



Combustibile diesel

Gruppo Elettrogeno N°2

Anno Installazione 2013

Modello FDTC87*25

Marca COELMO

Potenza kVA 250 PRP Cos ϕ 0,8 coll. Y+N

Volts 400 Ampere 361 Hz 50

Combustibile diesel

Lo svolgimento della manutenzione dovrà essere SEMESTRALE.

Alla procedura sono stati invitati tutti i fornitori iscritti nella **categoria merceologica**: “SERVIZI AGLI IMPIANTI (MANUTENZIONE E RIPARAZIONE)”.

Si invitano tutti gli interessati invitati ed in possesso dei requisiti a presentare offerta entro le ore **12:00** del **22/03/2021** a mezzo piattaforma telematica MEPA di Consip.

Per ulteriori informazioni:

P.I. Magnani Marco

tel. 0372 497931

mob. (+39) 334 6621772

marco.magnani@ats-valpadana.it

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

F.to Ing. Andrea Gallio